

**KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ**  
**ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA**  
**ÖNGÖRÜLEN**  
**ATIKSU STANDARTLARI TABLOSU**

PARAMETRE	BİRİM	ATIKSU DEĞERLERİ (2 Saatlik Kompozit Numune )
KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı)	(mg/L)	2500
AKM (Askıda Katı Madde)	(mg/L)	500
Yağ ve Gres	(mg/L)	250
TKN	(mg/L)	60
Serbest Klor	(mg/L)	10
SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> (Sülfat)	(mg/L)	2000
SO <sub>3</sub> <sup>-2</sup> (Sülfür)	(mg/L)	2
Fenol	(mg/L)	10
Toplam Krom	(mg/L)	5
As (Arsenik)	(mg/L)	3
Cd (Cadminyum)	(mg/L)	2
Cu (Bakır)	(mg/L)	2
Hg (Civa)	(mg/L)	0,2
Ni (Nikel)	(mg/L)	5
Pb (Kurşun)	(mg/L)	3
Sn (Kalay)	(mg/L)	5
B (Bor)	(mg/L)	3
Zn (Çinko)	(mg/L)	10
Toplam Siyanür	(mg/L)	10
pH	-	6,5 - 10
Sıcaklık	°C	<40